



PAVUS, a.s.

Číslo zakázky:

Z220180153/O

POSOUZENÍ POŽÁRNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ

pro výrobek

STAVOBLOCK FASÁDA (na kovové konstrukci)

Objednatel: STAVOBLOCK system, s.r.o.
Lezník 133
572 01 Polička
Česká republika

Posudek obsahuje 4 strany textu.

Počet výtisků: 3
Výtisk číslo: 1

- Termostop;

jsou zastoupeny v malém množství a neovlivní celkovou třídu reakce na oheň posuzovaného výrobku STAVOBLOCK FASÁDA.

5 ZÁVĚR

Na základě hodnocení posuzovaného systému STAVOBLOCK FASÁDA (popis uvedený v kap. 2 tohoto dokumentu) je stanovena třída reakce na oheň:

A1

Ve skladbě systému STAVOBLOCK FASÁDA je možné místo posuzované minerální tepelné izolace ROTAFLEX Super FD 01 použít jinou minerální izolaci, která má stejnou třídu reakce na oheň A1.

6 PLATNOST POSOUZENÍ

Časové omezení platnosti tohoto posouzení je do **2021-05-04**.

Toto Posouzení je platné, pokud jsou udržovány v platnosti dokumenty uvedené v kap. 3, které jsou použity jako podklad pro zpracování tohoto dokumentu.

Toto Posouzení požárně technických vlastností nahrazuje a ruší Posouzení požárně technických vlastností, zak. č. Z220180153 (viz [5], kap. 3 tohoto dokumentu).

Posouzení platí pouze jako celek, přičemž každá strana musí být opatřena zakázkovým číslem a číslem strany z celkového počtu stran. Toto posouzení nenahrazuje schválení typu ani certifikát výrobku.


Vypracoval:

Kontroloval:

Schválil:


Ing. Jaroslav Kopečný


Ing. Jana Buchtová


Ing. Jaroslav Dufek
ředitel PAVUS, a.s.

V Praze dne 23.5.2018



PAVUS, a.s.
Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
IČ: 60193174; DIČ: CZ60193174
(4)